

ブ ロ ッ ク 塀 等 点 検 表

コンクリートブロック塀の場合

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	塀の高さ	地盤から 2.2m以下である。		
②	塀の厚さ	高さ 2mを超える塀で 15cm 以上である。		
		高さ 2m以下の塀で 10cm 以上である。		
③	控壁（塀の高さが 1.2mを超える場合）	塀の長さ 3.4m以下ごとに、塀の高さの 1/5 以上突出した控壁がある。		
④	基礎	コンクリートの基礎がある。		
⑤	傾き、ひび割れ等	塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。		
【以下の項目は、項目①～⑤の全てが「適合」の場合のみチェック】				
⑥	鉄筋	（塀の壁内） 直径 9 mm 以上の鉄筋が、縦横とも 80cm 間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。		
		（控壁の壁内） 直径 9mm 以上の鉄筋が配筋されている。		
⑦	基礎（塀の高さが 1.2mを超える場合）	基礎の丈が 35cm 以上、根入れ深さが 30cm 以上ある。		

※⑥及び⑦の項目は図面等でチェック

組積造の塀の場合

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
①	塀の高さ	地盤から 1.2m以下である。		
②	塀の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある。		
③	控壁	塀の長さ 4 m以下ごとに塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控壁がある又は壁の厚さが②の必要寸法の 1.5 倍以上ある。		
④	基礎	コンクリートの基礎がある		
⑤	傾き、ひび割れ等	塀に傾きやひび割れがない。人の力でぐらつかない。		
【以下の項目は、項目①～⑤の全てが「適合」の場合のみチェック】				
⑥	基礎	根入れ深さが 20cm 以上ある。		

※⑥の項目は図面等でチェック