

追加公表資料2 修繕番号517番から623番の修繕金額金額一覧表（1件20万円以上の修繕）

(単位:円)

番号	異常・不具合箇所	発見	発生日	状態	対応・処置	修繕金額
517	健康福祉部駐車場		2019/4/13	ろ過器ポンプの故障	補修済み	362,500
525	ろ過器室		2019/9/1	ろ過ポンプの故障	補修済み	260,000
527	ランニングコース西側		2019/9/5	軒天井の板が落下	補修済み	390,000
539	採暖室		2019/8/20	壁の破損	補修済み	265,000
541	ろ過機室		2020/2/1	電磁弁の不具合	補修済み	260,000
542	ろ過機室		2020/3/6	温度調整器の故障	補修済み	339,300
545	スタジオ天井		2020/5/15	スタジオダウンライトの2基が点灯しなくなった。	器具交換済み	247,000
547	2階機械室		2020/6/26	排気温度の異常上昇が発生し機械が止まる	部品交換済み	396,500
561	女子更衣室		2020/12/17	防火扉の作動不良	本体交換調整済み	1,131,000
564	2階機械室		2021/1/23	ヒートポンプチラーにエラーNO89発生	修理済み	240,500
593	調理実習室		2022/12/9	エアコン故障	修理済み	540,000
599	白湯系ろ過器		2023/02/09	ろ過器故障	修理済み	562,500
600	温水パネルヒーター		2023/02/20	故障	修理済み	537,500
602	プール空調機		2023/4/3	三方弁不良	修理済み	300,000
603	白湯系ろ過器		2023/4/3	ろ過器故障	修理済み	362,500
617	ろ過機室		2023/11/16	雑用水加圧ポンプ故障	修理済み	300,000

※現管理者が保守契約の中で対応している修繕や事前に部品を保管しており交換のみ行っている修繕等、費用計上が困難な項目があるため、1件20万円以上の修繕費を記載