

豊岡市記者配布資料			
年 月 日	部 課 名	電 話	責 任 者 (役 職 名)
2025 年 8 月 22 日 (金)	観光文化部 文化・スポーツ 振興課	0796-23-1160 (内線 2768)	福井孝道 (参事)
(件名) 豊岡市民会館(ホール棟)冷却塔におけるレジオネラ属菌の検出			
(内容) 豊岡市民会館で年 1 回の冷却塔(2 基)の水質検査を行ったところ、ホール棟の冷却塔(屋外)の冷却水から指針値※(100CFU/100ml 未満)を上回るレジオネラ属菌が検出されました。 ※第 5 版レジオネラ症防止指針(公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)			
1 経 過			
日 に ち	内 容		
7 月 9 日 (水)	年に 1 回の冷却水の定期水質検査(レジオネラ属菌の自主検査)を実施		
7 月 18 日 (金)	受託事業者から指針値を上回っていると報告を受ける No. 1 適合(不検出) No. 2 検出(270CFU/100ml) 指針値を上回ったため、冷却塔の換水・消毒作業を 2 基ともに実施		
7 月 28 日 (月)	レジオネラ属菌の検査を再度実施		
8 月 13 日 (水)	受託事業者から指針値を上回っていると報告を受ける No. 1 検出(150CFU/100ml) No. 2 検出(1200CFU/100ml)		
8 月 18 日 (月) ・ 19 日 (火)	但馬県民局豊岡健康福祉事務所に報告、相談		
2 今後の対応			
(1) 冷却塔は、一般の人が立ち入れない地上約 2.5m の架台上に設置しており、人がエアロゾルを直接吸引する状況にないことから、ホール棟の利用は通常どおり継続します。			
(2) レジオネラ属菌対応の薬剤による消毒作業には既に着手しており、作業完了後、再検査を行います。なお、冷却水は、冷却水系の配管内を循環しており、他の配管への混入はないと考えられますが、念のため、館内の水栓からも採水し、検査を行います。			
(3) 但馬県民局豊岡健康福祉事務所から「冷却塔の設置状況などから、ただちに利用休止を求めるものではないが、速やかに再洗浄、消毒を行うこと」と助言を受けています。今後も、連携し対応します。			
《問合せ》観光文化部文化・スポーツ振興課 (担当 福井、藤田) Tel 23-1160(内線 2768、2769)			