

# 豊岡市記者配布資料

年月日	部課名	電話	責任者 (役職名)
2025年 9月5日(金)	観光文化部 文化・スポーツ 振興課	0796-23-1160 (内線 2768)	福井孝道 (参事)

(件名)

## 豊岡市民会館におけるレジオネラ属菌の検出

(内容)

豊岡市民会館ホール棟の冷却塔(屋外)の冷却水から指針値※(100CFU/100ml未満)を上回るレジオネラ属菌が検出されたため、消毒作業を実施し、冷却塔の冷却水および館内の水栓水について、同様の検査方法により再検査を行いました。(8月22日付記者配布資料参照)

結果、冷却塔の冷却水からはレジオネラ属菌は検出されませんでした。館内の水栓から採水した試料からレジオネラ属菌が検出されました。

※第5版レジオネラ症防止指針(公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)

### 1 経過

日にち	内容
8月21日(木)	冷却塔の消毒作業を実施
	冷却塔および館内の水栓から採水
9月3日(水)	受託事業者から検査結果の報告を受ける
	但馬県民局豊岡健康福祉事務所に報告、相談

### 2 検査結果

採水箇所	結果
冷却塔 No. 1	不検出
冷却塔 No. 2	不検出
ホール棟1階男子トイレ	検出 10CFU/100ml
ホール棟1階女子トイレ	検出 100CFU/100ml
ホール棟楽屋湯沸し室	検出 30CFU/100ml
会館棟4階湯沸し室	検出 480CFU/100ml

### 3 今後の対応

(1) レジオネラ属菌は常在菌であり、エアロゾルを直接吸い込むことで感染するものですが、誤嚥により肺に入るリスクを避けるため、水質検査の結果が出るまでの間は、市民会館の利用者に「生水で飲用しない」よう注意喚起を行います。

なお、受水槽を共用している隣接の豊岡健康福祉センター利用者にも同様に注意喚起を行います。

(2) 受水槽の清掃作業を実施し、作業完了後、水道法に基づく水質検査を行い、飲用に適しているかどうか確認します。

(3) 但馬県民局豊岡健康福祉事務所から「速やかに受水槽の清掃を行うこと」と助言を受けています。今後も、連携し対応します。

《問合せ》観光文化部文化・スポーツ振興課(担当: 福井、藤田)  
TEL 23-1160(内線 2768、2769)