

北前館誕生の湯 レジオネラ属菌検出について

株式会社北前館（代表取締役：太田垣 健作、住所：豊岡市竹野町）が運営している竹野北前館「誕生の湯」で、レジオネラ属菌が検出されたことを報告いたします。

＜検出経緯＞

- ・ 2025 年 8 月 20 日（水）

浴槽水採水（水質検査）実施

- ・ 2025 年 8 月 29 日（金）

水質検査報告書確認、レジオネラ属菌検出陽性

大浴槽 未検出

基準値 10CFU/100ml 未満

野天風呂 1.2×10^4 CFU/100ml

基準値 10CFU/100ml 未満

＜対応等＞

- ・ 2025 年 8 月 30 日（土）

レジオネラ属菌の検出を受けて、株式会社北前館の役員で対応を協議し、野天風呂の営業休止を決定

- ・ 2025 年 9 月 1 日（月）

再検査を依頼

豊岡健康福祉事務所と豊岡市竹野振興局に、レジオネラ属菌検出の報告を行う。

豊岡健康福祉事務所からは、再検査の結果、検出されたら配管洗浄の指示を受ける。

- ・ 2025 年 9 月 2 日（火）

浴槽水採水（水質検査）実施

- ・ 2025 年 9 月 12 日（金）

再検査結果は届かないが、念のため、当初の検査で検出されなかった大浴場を含めた温泉全体を休業することを決定。

今後は、清掃・消毒後に水質検査を行い、陰性が確認でき次第営業を再開する。

この時点で、健康被害等の連絡は、株式会社北前館及び豊岡市にはなし。

＜リリース&記者発表に関しての問い合わせ＞

株式会社 北前館 代表取締役：太田垣 健作

所在地：〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野 50-12

電話番号：0796-47-2020 FAX：0796-47-2021

E-mail：info@kitamaekan.net HP アドレス：https://kitamaekan.net/