

旧城崎温泉交流センター（さとの湯）

月別温泉使用量集計表

対象期間：令和5年4月～令和6年3月（令和5年度）

月	営業日数	月間合計 (m ³)	日平均 (m ³ /日)	日最大 (m ³ /日)	備考
4月	27	1,687	62.5	73	
5月	26	1,374	52.8	69	
6月	26	1,187	45.7	54	
7月	25	833	33.3	48	
8月	27	552	20.4	41	夏季閑散期
9月	27	516	19.1	44	
10月	27	1,282	47.5	57	
11月	26	1,412	54.3	63	
12月	27	1,652	61.2	100	
1月	28	1,742	62.2	75	冬季繁忙期
2月	26	1,554	59.8	72	
3月	27	1,737	64.3	127	年度末ピーク日含む
年間合計	319	15,528	48.7	127	

注記事項

- 本データは旧城崎温泉交流センターにおける令和5年度（2023年4月～2024年3月）の温泉管理月報に基づく実績値であり、新施設への供給条件は湯島財産区との三者協議により決定する。したがって本データはあくまで参考値であり、新施設の設計と条件ではない。
- 営業日数は、各月の温泉使用実績がある日のみをカウントしたものである。旧施設は原則として火曜定休であったが、臨時休業日等を含むため月により異なる。
- 日平均は「月間合計÷営業日数」で算出している。休業日を含む暦日平均ではない点に留意のこと。
- 夏季（7～9月）の使用量減少は入浴者数の季節変動によるものであり、配湯能力の制約によるものではない。
- 温泉温度は配湯地点で約50℃であるが、季節・時間帯により変動する。温度の詳細データについては、設計者選定後の三者協議において提供する。
- 城崎温泉の泉質はナトリウム・カルシウム-塩化物泉（高温泉）であり、塩素イオン濃度が高い。配管・機器・仕上材には耐食性の高い材料の選定が求められる。